

कार्यालय सहायक अभियन्ता-2,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०भाग,  
वाराणसी।

पत्रांक  
सेवा में,

476/A.B-2/15

दिनांक: 30/5/2015

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

विषय:

नेशनल बिल्डिंग कोड के सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये  
जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

आपका पत्रांक-एन०ओ०सी०/776-79/2015-16 दि०2-5-2015

=====xx=====

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें,  
जिसके द्वारा त्रिपदा पब्लिक स्कूल गांगकला बड़ागाँव वाराणसी के भवन के  
सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड मानक-2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत  
अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में त्रिपदा पब्लिक स्कूल गांगकला बड़ागाँव  
वाराणसीके विद्यालय भवन का निरीक्षण इस कार्यालय के अवर अभियन्ता द्वारा  
कर लिया गया तथा उसे नेशनल बिल्डिंग कोड मानक-2005 के ~~निहित~~ निहित  
प्राविधानों के अनुरूप पाया गया। एन०सी० कोड से सम्बन्धित चेक लिस्ट  
की प्रति संलग्न है।

संलग्नक-चेक लिस्ट।

सहायक अभियन्ता-द्वितीय,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०भाग,  
वाराणसी।

दिनांक: /5/2015

पत्रांक /

प्रतिलिपि:

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य त्रिपदा पब्लिक स्कूल गांगकला बड़ागाँव  
वाराणसी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता-द्वितीय,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०भाग,  
वाराणसी।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी ( N.B.C ) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट  
सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<b>भवन की चेक लिस्ट</b>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हां
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	हां
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	हां
5.	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	68555m
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हां
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां सेट बैंक में पार्किंग नहीं है
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हां
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
10.	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हां
11.	क्या भवन की दीवारो / छतों में क्रैक है?	हां
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.5 मी0 (उंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) हैं?	हां
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हां
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हां
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है?	हां
16.	क्या कक्ष के दरवाजो की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हां
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हां
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी00, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	एक जीने का प्राविधान है हां

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

*Jimmi*

J.E.  
P.D. PwD  
VNS.

*Al*  
सहायक अभियन्ता  
प्राथमिक अग्नि, लोअरजिपि०,  
वाराणसी।